



- RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ -
- CZĘŚĆ A -



- PW1 PK1 PG1
- Istniejący pion instalacji z.w, c.w.u i cyrkulacji – do wymiany
Istniejący pion instalacji kanalizacji sanitarnej – do wymiany
Projektowany pion instalacji gazowej
Projektowane gazomierze G4 montowane w szafkach na monofazach blokowych o rozstawie 130mm
Projektowane zawory kulowe:
– przed gazomierzem DN25
– przed kuchenką gazową DN15
Projektowane przewody instalacji gazowej:
– w częściach wspólnych budynku z rur stalowych czarnych bez szwu o poł. spawanych
– w mieszkaniach z rur miedzianych o poł. zaprasowywanych lub lutowanych lutem twardym

- IZOLACJE:
- Piony instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy zaizolować otuliną z pianki PE o grubości:
– przewody o śr. wewn. do 22mm – 20mm
– przewody o śr wewn. od 22mm do 35mm – 30mm
 - Piony instalacji zimnej wody należy zaizolować otuliną z pianki PE o grubości 6mm



"MONTGAZ" RYSZARD KRUGŁY 76-200 SŁUPSK, UL. WŁODKOWICA 7, tel. +48 609 542 232, ryszardkrugly@wp.pl			
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:		REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ (WRAZ Z PRZENIESIENIEM PIONÓW INSTALACYJNYCH/LICZNIKÓW GAZU NA KLATKI SCHODOWE) ORAZ WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ (DO POZIOMU PIWNIC Z REWIZJAMI) W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	
ADRES INWESTYCJI:		UL. GRUNWALDZKA 51, 76-270 USTKA DZ. NR 2585 OBR. 0001 USTKA, JEDN. EWID. 221201_1 USTKA	
DANE INWESTORA:		Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce, ul. Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka	
TYTUŁ RYSUNKU:			
RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - CZĘŚĆ A			
PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Nr AN/8346/52/81 POM/IS/0429/01	
INŻ. TADEUSZ BRUZDA			
OPRACOWAŁ:	PODPIS:	DATA: 11.08.2021	
INŻ. RADOSŁAW CYBULSKI		SKALA 1: 75	RYS. 3/7