


Usługowy Zakład Kominiarski "RENO-KOMIN"  
Mistrz Kominiarski Janusz Cupiał  
76-200 Słupsk, ul. Sierpinka 7/1

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich



USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI  
"RENO-KOMIN"  
Janusz Cupiał  
76-200 Słupsk, ul. Sierpinka 7/1  
tel./fax 059 84 232 12; 603 89 89 62  
Regon 770773384, NIP 839-106-81-00

Słupsk, 2021-07-26

## OPINIA NR 226/2021

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 76-270 Ustka przy Grunwaldzka nr 51 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:  
**Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB" w Ustce**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza **inż. Damian Cupiał** w celu:  
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie

**W związku z powyższym stwierdza się co następuje:**

Brak wentylacji na klatce schodowej.

Na potrzeby wentylacji klatki schodowej wykonać kratkę wentylacyjną o powierzchni 200 [cm<sup>2</sup>] w najwyższym punkcie ostatniej kondygnacji.

Inne uwagi:

Wentylacja w mieszkaniach opracowana oddzielnymi opiniami.

Opinię sporządzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r ( Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 ( Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

